Bau- und Umweltdepartement
Amt für Umwelt
Fachstelle f¿r Siedlungsentwässerung
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
Telefon + 41 71 788 93 41
info@bud.ai.ch

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Untersuchungsrapport für Kleinkläranlagen im Kanton Appenzell I. Rh.

Anlageeigentümer:

Name / Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Tel.

Anlagebetreuer:

Name / Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Tel.

Anlage

Anlage-Nr.:
Marke / Typ:
Standort / Bezirk:
Anzahl angeschlossene Einwohner: ständig: periodisch (z.B. Ferienhaus):

Untersuchungsergebnisse

Untersuchung vom

obligatorische Parameter:

Geruch Ablauf: kein leicht stark faulig erdig nach

Schaum Ablauf: kein wenig viel

Farbe Ablauf: klar gelblich bräunlich andere

Betriebsstunden:

	heutiger Besuch:	letzter Besuch:	Differenz:
Stunden			
Datum			

Temperatur: Grad C

pH-Wert:

Durchsichtigkeit Ablauf : (nach Snellen) cm

CSB Ablauf: mg O2/l

Ammonium-Stickstoff Ablauf: mg NH4-N/l

Beurteilung der Abflussqualität

	gut 3 Punkte	**befriedigend** 2 Punkte	**unbefr.** 0 Punkte	Punkte
Durchsichtigkeit (cm)	> 35	25 35	< 25	
CSB (mg O2/l)	< 70	70 100	> 100	
Ammonium-Stickst. (mg/l)	< 2	2 10	> 10	
			Total Punkte *)	

Gesamtbeurteilung:

9 oder 8 Punkte: gut
7 oder 6 Punkte: befriedigend
weniger als 6 Punkte: unbefriedigend

*) Bei weniger als 6 Punkten ist eine weitere Untersuchung nach spätestens 6 Wochen durchzuführen

Bemerkungen / Anweisungen

Untersuchung durch:

Firma / Name:
Unterschrift des Untersuchenden:
Ort / Datum:
Unterschrift des Anlagebesitzers: (fakultativ)

Verteiler: Anlageeigentümer AFU