



**11 Durchlass km 2.065**

Maßstab: Naturstabsmaßstab  
 Querschnitt: Farbtönen 8007100  
 Gebläse: ca. 2%  
 Regelung: 29.02.2024  
 Zustand: schematisch abgezeichnet  
 Maßnahmen: Ersatz Naturstabsgehäuse durch SBR DN 1200

Schnitt 1:500

**12 km 2.360**

Maßstab: 2:1  
 Querschnitt: 380/100  
 Gebläse: ca. 20%  
 TV-Bericht: Bericht A4 (Seite 18)  
 Zustand: nicht kontrollierbar  
 Maßnahmen: keine Einleitung Stromabwässer  
 Ersatz Stempelkammern durch SBR DN 800

Schnitt 1:500

**15 km 2.670**

Maßstab: 1:500  
 Querschnitt: 600  
 Gebläse: ca. 4%  
 TV-Bericht: Bericht A4 (Seite 20)  
 Zustand: Muffen stark verkratzt, zu niedrigerem Abfluss  
 Bemerkung: Abklärung Stromabwässer  
 Maßnahmen: Einleitung Stromabwässer beibehalten, Anpassung mit Los B  
 1 Muffen mit Hochdruck wässern  
 Kies im Auslauf abwaschen

Schnitt 1:500

**13 km 2.580**

Maßstab: SBR  
 Querschnitt: 300  
 Gebläse: ca. 4%  
 TV-Bericht: Bericht A4 (Seite 26)  
 Zustand: schematisch abgezeichnet  
 Maßnahmen: keine Einleitung Stromabwässer  
 Hochdruckwässern, Kalk verfrachten

Schnitt 1:500

**Legende:**

Bestand		Projekt	
Mischwasser / Schutzwasser	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Regenwasser	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Leitungen verfullen/abbrechen	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Wasser	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Elektrisch Hochspannung	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Elektrisch Niederspannung / Kandelaber	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Swisscom	— 200 —	— 250 —	— 300 —
Kabel-TV	— 200 —	— 250 —	— 300 —

Bau- und Umweltschutzdepartement  
 Landesbauamt

Staatsstrasse Nr. 1032, Haslenstrasse  
 Bezirke Appenzell und Schlatt - Haslen

Geh- und Radweg Haslenstrasse  
 Los A: Steig bis Zithus

Auflageprojekt  
 Entwässerung / Werkleitungskoordination 1:500  
 Abschnitt 4: Anker - Zithus

Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
dca	osc	dca	22.04.2024

Beilage Nr. **03.08-4**

Anderungen	Geprüft	Datum
a		
b		
c		
d		

Konto Nr. 5113.9010.02  
 Projekt Nr. 3109-0113  
 Plan Nr. 3109-0113-35-4  
 Format: 80 x 147 cm

Freigebe Bauherr:

Wälli AG Ingenieure  
 Sanktquader 29, T 058 100 90 10, www.waelli.ch, appenzell@waelli.ch