

# **Technisches Datenblatt**

**Netztechnische Leistungsmerkmale**

**ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E3 / 4260 kW / FT**

**Herausgeber**

ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Deutschland  
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Telefax: +49 4941 927-109  
E-Mail: info@enercon.de ▪ Internet: http://www.enercon.de  
Geschäftsführer: Momme Janssen, Jost Backhaus, Dr. Martin Prillmann, Jörg Scholle  
Zuständiges Amtsgericht: Aurich ▪ Handelsregisternummer: HRB 411  
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

**Urheberrechtshinweis**

Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Verträge geschützt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON GmbH, sofern und soweit nicht ausdrücklich ein anderer Inhaber angegeben oder offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON GmbH räumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwecken für den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Verwender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeräumt. Jegliche sonstige Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Weitergabe, Überlassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist – auch auszugsweise – ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, für das in diesem Dokument wiedergegebene Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumelden.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Rechteinhabers zu beachten.

**Geschützte Marken**

Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendbaren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschränkt.

**Änderungsvorbehalt**

Die ENERCON GmbH behält sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

**Dokumentinformation**

<b>Dokument-ID</b>	D1018705/3.0-de		
<b>Vermerk</b>	Originaldokument		
<b>Datum</b>	<b>Sprache</b>	<b>DCC</b>	<b>Werk / Abteilung</b>
2021-06-24	de	DA	WRD GmbH / Validierung

### Mitgeltende Dokumente

Der aufgeführte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergänzt um eine Übersetzung dieses Titels in Klammern. Die Titel von übergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Übersetzung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthält die Dokument-ID keinen Revisionsstand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthält ggf. Dokumente zu optionalen Komponenten.

### Übergeordnete Normen und Richtlinien

Dokument-ID	Dokument
IEC 60034-3:2007	Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
IEC 61400-21-1	Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines

### Zugehörige Dokumente

Dokument-ID	Dokument
D02303456	Netztechnische Leistungsmerkmale FACTS 2.0, 750 V

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Kenndaten .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Blindleistungstellbereich .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Wirkleistungsgradienten .....</b>	<b>11</b>
4.1	Positive Wirkleistungsgradienten .....	11
4.2	Negative Wirkleistungsgradienten .....	12
<b>5</b>	<b>Referenzpunkt .....</b>	<b>13</b>
	<b>Formelzeichenverzeichnis .....</b>	<b>14</b>
	<b>Fachwortverzeichnis .....</b>	<b>15</b>

## Abkürzungsverzeichnis

<b>FACTS</b>	Flexible Alternating Current Transmission System (Flexibles Wechselstrom-Übertragungssystem)
<b>FRT</b>	Fault Ride Through (Durchfahren eines Netzfehlers)
<b>FT</b>	FACTS Transmission (elektrische Konfiguration mit FACTS-Eigenschaften)
<b>IEC</b>	International Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission)
<b>SCADA</b>	Supervisory Control and Data Acquisition (überwachende Steuerung und Datenerfassung)

## 1 Allgemeines

Die netztechnischen Leistungsmerkmale und Kenndaten der ENERCON Windenergieanlage werden in getrennten Dokumenten beschrieben.

In dem vorliegenden windenergieanlagenspezifischen Dokument werden die netztechnischen Leistungsmerkmale festgehalten, die abhängig von dem Typ der Windenergieanlage und der elektrischen Konfiguration sind.

In einem zusätzlichen mitgeltenden allgemeinen Dokument werden, entsprechend der Nennspannung einer Windenergieanlage, die gültigen Funktionen der elektrischen Konfigurationen und die netztechnischen Leistungsmerkmale aufgeführt.

## 2 Kenndaten

Alle Kenndaten der Windenergieanlage beziehen sich auf den in Kap. 5, S. 13 angegebenen Referenzpunkt. Die elektrischen Eigenschaften können ausschließlich mit der entsprechenden Windenergieanlagensteuerung erzielt werden.

Ein Auszug aus der Netzverträglichkeitsmessung nach IEC 61400-21-1 ist auf Anfrage erhältlich.

**Tab. 1: Kenndaten der Windenergieanlage**

Kenndaten		Wert
Nennfrequenz	$f_n$	50 Hz
		60 Hz
Nennwirkleistung	$P_n$	4260 kW
Nennblindleistung	$Q_n$	1950 kvar
Bemessungsscheinleistung	$S_{max}$	4700 kVA
Nennspannung	$U_n$	750 V
Nennstrom	$I_n$	3279 A
Bemessungsstrom	$I_{max}$	4000 A
Maximaler Anfangskurzschlusswechselstrom	$I_{k,max}''$	4200 A
Maximaler Stoßkurzschlusswechselstrom	$I_{p,max}$ , $\sqrt{2} \times I_{k,max}''$	5940 A
Maximaler Ausschaltwechselstrom	$I_{b,max}$	4200 A
Maximaler Dauerkurzschlussstrom	$I_{k,max}$	4200 A
Anzahl der Leistungsschränke	-	4

### 3 Blindleistungsstellbereich

Die Windenergieanlage verfügt über einen Blindleistungsstellbereich, der die Abgabe von Blindleistung ( $Q_{\text{export}}$ ) in das Netz und die Aufnahme von Blindleistung ( $Q_{\text{import}}$ ) aus dem Netz ermöglicht.

Tab. 2: Blindleistungswerte (Export/Import)

Parameter		Wert
maximale Blindleistung (Export)	$Q_{\text{max}}$	1950 kvar
minimale Blindleistung (Import)	$Q_{\text{min}}$	-1950 kvar

Der Export von Blindleistung entspricht dem Verhalten einer übererregten Synchronmaschine. Der Import von Blindleistung entspricht dem Verhalten einer untererregten Synchronmaschine (siehe IEC 60034-3:2007).

Im nachfolgenden Diagramm wird der Blindleistungsstellbereich in Abhängigkeit von Wirkleistung und Netzspannung dargestellt.




Abb. 1: Blindleistungsstellbereich in Abhängigkeit von Wirkleistung und Netzspannung

<span style="color: red;">—</span>	90 % $U_n$
<span style="color: blue;">—</span>	95 % $U_n$
<span style="color: black;">—</span>	$\geq 100$ % $U_n$

Nachfolgend ist das Diagramm in Tabellenform angegeben.

**Tab. 3: Blindleistungsstellbereich in Abhängigkeit von Wirkleistung und Netzspannung ( $\geq 100\% U_n$ )**

P/P <sub>n</sub>	100 % bis 115 % U <sub>n</sub>		120 % U <sub>n</sub>	
	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )
1	0,457	-0,457	0,000	-0,457
0,1	0,457	-0,457	0,000	-0,457
0	0	0	0	0

**Tab. 4: Blindleistungsstellbereich in Abhängigkeit von Wirkleistung und Netzspannung (<100 % U<sub>n</sub>)**

P/P <sub>n</sub>	95 % U <sub>n</sub>		90 % U <sub>n</sub>		85 % U <sub>n</sub>		80 % U <sub>n</sub>	
	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )
0,50	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,52	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,54	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,56	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,58	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,60	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,62	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,64	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,66	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,68	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,70	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,72	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,74	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,76	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,78	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,80	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,81	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,82	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,83	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457
0,84	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,450
0,85	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,450	-0,430
0,86	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,430	-0,410
0,87	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,410	-0,390
0,88	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,390	-0,360
0,89	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,360	-0,340

P/P <sub>n</sub>	95 % U <sub>n</sub>		90 % U <sub>n</sub>		85 % U <sub>n</sub>		80 % U <sub>n</sub>	
	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>export</sub> )	Q/P <sub>n</sub> (Q <sub>import</sub> )
0,90	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,330	-0,310
0,91	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,457	-0,440	0,300	-0,280
0,92	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,450	-0,420	0,270	-0,250
0,93	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,420	-0,400	0,230	-0,210
0,94	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,400	-0,380	0,180	-0,160
0,95	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,370	-0,350	0,110	-0,090
0,96	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,340	-0,320	-	-
0,97	0,457	-0,457	0,457	-0,457	0,310	-0,290	-	-
0,98	0,457	-0,457	0,457	-0,430	0,280	-0,250	-	-
0,99	0,457	-0,457	0,430	-0,410	0,240	-0,210	-	-
1,00	0,457	-0,457	0,410	-0,390	0,190	-0,160	-	-

Blindleistungspunkte zwischen zwei benachbarten Tabellenwerten von Spannung oder Wirkleistung müssen durch lineare Interpolation ermittelt werden.

### Blindleistungsregler

Die Blindleistung der Windenergieanlage ist einstellbar. Folgende Sollwerte können direkt in der Steuerung der Windenergieanlage eingestellt werden.

**Tab. 5: Einstellbereich Blindleistungsregler**

Parameter	Einstellbereich	Schrittweite
Blindleistung Q	Q <sub>min</sub> ... Q <sub>max</sub>	5 kvar
tan φ (Q / P)	-3 ... 3	0,005

Alternativ kann projektspezifisch eine Sollwertvorgabe an die Windenergieanlage durch eine übergeordnete Regelung auf Windparkebene zur Nutzung des dargestellten Blindleistungsstellbereichs erfolgen.

Die Toleranz der Blindleistungseinspeisung liegt im 10-Minuten-Mittelwert bei <math>\pm 2,5\%</math> der Nennwirkleistung.

## 4 Wirkleistungsgradienten

Die Windenergieanlage kann in bestimmten Betriebszuständen ihre Wirkleistung mit einstellbaren Gradienten steigern oder senken.

### 4.1 Positive Wirkleistungsgradienten

Tab. 6: Wirkleistungsgradienten

Parameter	Einstellbereich	Default-Einstellung	Schrittweite
Wirkleistungsgradient (bei Normalstart)	1 kW/s ... 400 kW/s	80 kW/s	1 kW/s
Wirkleistungsgradient (nach Netzausfall)	1 kW/s ... 400 kW/s	80 kW/s	1 kW/s
Wirkleistungsgradient (im Betrieb)	1 kW/s ... 1000 kW/s	230 kW/s	1 kW/s
Wirkleistungsgradient (nach Überfrequenz)	1 kW/s ... 900 kW/s	900 kW/s	1 kW/s

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (bei Normalstart)* ist aktiv, wenn die Windenergieanlage ohne einen vorhergehenden Reset der Anlagensteuerung startet, z. B. nach dem Status Windmangel.

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (nach Netzausfall)* wird nach einem Reset der Anlagensteuerung, der zum Beispiel nach einem Netzausfall auftritt, aktiv. Der Betrieb im FRT-Bereich zählt nicht als Netzausfall.

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (im Betrieb)* zur Begrenzung von positiven Wirkleistungsgradienten ist standardmäßig deaktiviert.

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (nach Überfrequenz)* ist aktiv, wenn in der Anlagensteuerung die statische Leistungs-Frequenz-Regelung ausgewählt ist.



Detaillierte Informationen zu dem Parameter *Wirkleistungsgradient (nach Überfrequenz)* und dem FRT-Betrieb sind im Dokument D02303456 „Netztechnische Leistungsmerkmale FACTS 2.0, 750 V“, zu finden.

## 4.2 Negative Wirkleistungsgradienten

Tab. 7: Wirkleistungsgradienten

Parameter	Einstellbereich	Default-Einstellung	Schrittweite
Wirkleistungsgradient (Stoppschalter)	1 kW/s ... 900 kW/s	900 kW/s	1 kW/s
Wirkleistungsgradient (externer Stopp)	1 kW/s ... 900 kW/s	900 kW/s	1 kW/s

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (Stoppschalter)* wird nach Betätigung des Schalters *Start/Stop* am Steuerschrank der Windenergieanlage aktiv.

Der Parameter *Wirkleistungsgradient (externer Stopp)* wird durch einen externen Stoppbefehl über das ENERCON SCADA System aktiv.

Die eingespeiste Wirkleistung kann durch eine externe Sollwertvorgabe über das ENERCON SCADA System begrenzt werden. Nachdem die Anlagensteuerung der Windenergieanlage das Signal zur Wirkleistungsreduzierung empfangen hat, wird die Wirkleistung mit dem Parameter *Wirkleistungsgradient (im Betrieb)* reduziert. Die Verzögerung bei der Übertragung vom ENERCON SCADA System zur Windenergieanlage ist nicht berücksichtigt und hängt von der Konfiguration des Windparks ab.

## 5 Referenzpunkt




Abb. 2: Referenzpunkt

## Formelzeichenverzeichnis

Tab. 8: Formelzeichen

Formelzeichen	Bezeichnung
$f_n$	Nennfrequenz
$I_{b,max}$	Maximaler Ausschaltwechselstrom
$I_{k,max}$	Maximaler Dauerkurzschlussstrom
$I''_{k,max}$	Maximaler Anfangskurzschlusswechselstrom
$I_{max}$	Bemessungsstrom
$I_n$	Nennstrom
$I_{p,max}$	Maximaler Stoßkurzschlusswechselstrom
$P_n$	Nennwirkleistung
$Q_{export}$	Blindleistung (Export)
$Q_{import}$	Blindleistung (Import)
$Q_{max}$	Maximale Blindleistung (Export)
$Q_{min}$	Minimale Blindleistung (Import)
$Q_n$	Nennblindleistung
$S_{max}$	Bemessungsscheinleistung
$U_n$	Nennspannung

## Fachwortverzeichnis

<b>Bemessungsstrom</b>	Maximaler Dauerausgangsstrom unter normalen Betriebsbedingungen, für den eine elektrische Anlage ausgelegt ist.
<b>Blindleistung</b>	Elektrische Leistung, die zwischen Erzeuger und Verbraucher im Netz hin- und herpendelt. Sie belastet das Netz, ohne tatsächlich verbraucht zu werden. Blindleistung entsteht durch induktive und kapazitive Verbraucher, z. B. Elektromotoren, in einem mit Wechsel- bzw. Drehstrom betriebenen Netz durch die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Kraftwerke müssen daher Blindleistung zusätzlich zur Wirkleistung zur Verfügung stellen und aufnehmen können.